

Teljesítménynyilatkozat

4 sz. DoP- 2mm-es, festett

1. Termék típus azonosító kódja

Festett, 2mm -es füstcsatorna
EN 1856-2 – T600 – N1 – W – Vm – L01200 – G800M

3. Gyártó

SAVE S.p.A. - Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) – Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359 - save@savefumisteria.it

2. Rendeltetésszerű használat

Füstcsatorna az égésből származó füst elvezetéséhez a készüléktől a kéményig.

4. Meghatalmazott

Nem alkalmazható

5. Termék teljesítményének állandóságát értékelő és ellenőrző rendszer

Rendszer 2+

6a. Jogharmozációs szabályzat

EN 1856-2:2009
Bejelentő hatóság: **KIWA CERMET Italia Spa**, azonosító száma 0476,
kiállította az **0476-CPR-7509** sz. gyári ellenőrzési megfelelési bizonylatot.

6b. Európai uniós minősítés dokumentum

Nem alkalmazható

7. Bejelentett teljesítmény

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság	NPD	EN 1856-2:2009
Tűzállóság	G800	
Gázbiztosság	N1 ($\leq 2 \text{ ls}^{-1}\text{m}^{-2}$, 40 Pa)	
Érdességi tényező	0.1 mm (bejelentett)	
Áramlási ellenállás		
Átmérő: 120x1000	0,9 dp (Pa) 6 m/s	
Átmérő: 120 könyök: 90°	7,9 dp (Pa) 6 m/s	
Átmérő: 120 könyök: 45°	5,2 dp (Pa) 6 m/s	
Hőellenállás	NPD	
Lökésszerű hőterheléssel szembeni ellenállás		
Korom tűzállóság	G - Megfelelt a teszten	
Hőmérséklet osztály	T600	
Hajlítószilárdság	NPD	
Gőzzel és/vagy kondenzvízzel szembeni ellenállás	W - Megfelelt a teszten	
Korrózióállóság	Vm osztály	
Fagy/olvadás ellenállás	NPD	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy specifikus műszaki dokumentáció

Lásd a következő oldalon a "2mm-es Festett" utasításokat.

A fent nevezett termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítménynek.

A kibocsátott, jelen felelősségi bizonylat a (UE) 305/2011 sz. Szabályzatnak megfelel a fent nevezett gyártó saját felelősségére.

Chiuppano, 2017 július 12.

Felelős
Vittorio Dalle Carbonare

Utasítások

2mm-es, festett

Gyártó

SAVE S.p.A.
Via Enrico Fermi, 16/A - I-36010 Chiuppano (VI) - Italy
Tel. +39 0445 891068 - Fax +39 0445 891359
save@savefumisteria.it

Termék megnevezése az EN 1856-2:2009 szabvány szerint

Festett, 2mm-es füstcsatorna
T600 – N1 – W – Vm – L01200 – G800M

Tulajdonságok

- Hőálló szilikon festékekkel festett acél lemezekkel ellátott egyfalú füstcsatorna. Az acél vastagsága 2 mm.
- Maximális üzemi hőmérséklet: 600°C
- Alkalmas akár nedves működtetésű, természetes húzású berendezésekre (kondenz jelenlétében), amennyiben sor kerül a továbbiakban leírt beszerelésre.

Összeszerelési útmutató

- A 2 mm-es festett füstcsatornák végződésével rendelkező kúposítással ellátott hengeres típusúak, ami az egymáshoz való becsatlakoztatásra szolgál.
- Nedves működtetés (vagyis kondenz jelenlétében a csatornában): a csatornák kondenzmentes módon szerelendők be (a cső furatos része fent és a becsatlakoztatás lent), felfelé legalább 3° szögben nem függőleges dőlést garantálva.
- Minimális távolság a tüzelőanyagról: lásd 4. sz. DoP.
- Nem függőleges beszerelés: rögzítse a falhoz a darabokat a vonatkozó gallérral.
- Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a megfelelő huzatot a teljes füstelvezető rendszerben (füstcsatorna + kémény).
- Minden egyes esetben a beszerelést a beszerelési országban érvényes jogszabályok szerint kell elvégezni.

Kémény plakkk összeszerelés



save S.p.A. - LEADER ITALIANO PER LO SCARICO DEI FUMI
Via Enrico Fermi 16/A - 36010 CHIUPPANO (VI) - ITALY

CERTIFICATO / CERTIFICATED 0476 - CPR - 7509

1. ☐ CLASSIC ☐ PLUS 1,2mm ☐ 2mm ☐ PELLET
2. ☐ PELLET LIGHT ☐ PLUS LIGHT ☐ PLUS 1,4mm ☐ PELLET FIT

SEZIONE RISERVATA ALL'INSTALLATORE / SECTION RESERVED AT THE INSTALLER

3. 1. DESIGNAZIONE / DESIGNATION: EN 1443 _____
4. 2. DIAMETRO/DIAMETER (mm) _____
5. 3. DISTANZA DA MATERIALE COMBUSTIBILE / DISTANCE OF COMBUSTIBLE MATERIAL (mm) _____
6. 4. INSTALLATORE (nome e indirizzo) / INSTALLER (name and address) _____
7. DATA / DATE _____

ATTENZIONE: La placca non deve essere rimossa o modificata.
ATTENTION: Don't remove or modify the plate.

1. Jelölje ki a beszerelt termék határát
2. Vigye be a vonatkozó DoP alapján a termék sor jelölést
3. Vigye be az átmérő értéket mm-ben
4. Vigye be az üzemanyagoktól számított távolságot a jelölés alapján
5. Írja be a beszerelő nevét
6. Írja be a beszerelés dátumát

Tisztítás

A füstcsatornákat rendszeresen ki kell tisztítani, hogy biztosítsák a kazán részére a megfelelő huzatot, és ennek következtében a megfelelő működést. Ezen túlmenően a rendszeres tisztítás lehetővé teszi a koromtűz megakadályozását: vagyis a belsejében lerakódott éghetetlen részek begyűjtését. A felülvizsgálható csuklók használata lehetővé teszi a tisztítást a darabok szétszerelése nélkül: elegendő levenni az ellenőrző lappantyút és porszívóval kiszívni a csatornában lerakódott kormot. A TISZTÍTÁS GYAKORISÁGA: 3 működési hónap után. Főként a vízszintes, hosszú szakaszok beszerelése esetén javasolt gyakrabban tisztítani.

Ellenőrzés

A füstcsatornák állapotának ellenőrzését a tisztítással együtt kell rendszeresen elvégezni. Koromtűz esetén ajánlott az egész füstelvezető rendszer ellenőrzését elvégeztetni egy szakemberrel.

Tárolási mód

Ne kerüljön korrozív környezetbe.